

## 入札公告

次のとおり一般競争入札に付するので公告する。

令和3年10月6日

地方独立行政法人徳島県鳴門病院  
理事長 森 裕二

### 1 入札に付する事項

#### (1) 入札（業務）件名

HEPA・中性能フィルター交換及び清潔区域環境モニタリング業務

#### (2) 業務内容

I 別紙「HEPA・中性能フィルター交換リスト」（※9の(4)のI 交付場所にて配布。）のとおりにフィルター交換及び既存フィルターの廃棄処理を行うこと。なお、フィルターの調達等の内訳は次表のとおりとする。

※廃棄処理は特別管理産業廃棄物（感染）扱いとする。

	サイズ H×W×D (mm)	交換数 (枚)	在庫数 (枚)	調達数 (枚)	備考
HEPA	610×610×150	78	5	81	多風量・アルミ枠・99.99%
	610×760×150	28	6	28	
	610×915×150	44	11	49	
	610×1220×150	19	11	19	
	610×1220×150	3	0	6	多風量・木枠・99.99%
	610×610×80	1	0	2	多風量・アルミゲルシール・99.99%
中性能	610×610×290	23	0	27	V型・木枠・90%
	305×610×290	9	0	11	
	610×610×150	12	16	8	スリッ型・木枠・90%

II 本件において調達するフィルターは次表と同等性能以上のものとする。

	サイズ H×W×D (mm)	ニッタ型式	定格風量	備考
HEPA	610×610×150	EHD-A-D GI	28.0	多風量・アルミ枠・99.99%
	610×760×150	EHD-A-N GI	35.2	
	610×915×150	EHD-A-P GI	42.7	
	610×1220×150	EHD-A-Q GI	57.4	
	610×1220×150	EHD-A-Q GI	57.4	多風量・木枠・99.99%
	610×610×80	3401-82 CWI A0	17.2	多風量・アルミゲルシール・99.99%
中性能	610×610×290	中性能		V型・木枠・90%
	305×610×290	中性能		
	610×610×150	中性能		スリッ型・木枠・90%

III 次に示す空調機ユニットに関して、不織布フィルターの調達及び交換を行うこと。

① FU-B01 : H610mm×W610mm×D70mm（3枚）

- ② FU-201 : H610mm×W610mm×D70mm (2枚)
- ③ FEU-301 : H610mm×W610mm×D70mm (4枚)
- ④ FEU-302 : H610mm×W610mm×D70mm (1枚)

※予備品として上記フィルター10枚を発注者へ納品すること。

IV HEPAフィルターの交換を行った箇所は次に基づいて清潔区域環境モニタリング業務を行うこと。

- ① 測定基準方法はJ I S B9920及びH E A S等を使用する。
- ② 空中浮遊塵埃(清浄度)測定(校正済:パーティクル28.3L/min)
  - i OP(①・②・③・⑤・⑥・⑦・⑧・⑩)
  - ii 中央手術センター中央器材ホール(①・②・③・④)
  - iii 無菌病室(410号室・411号室・412号室)
  - iv 中央滅菌室(①・②)
- ③ 空中浮遊菌測定(エアースンプラー1000/min)
  - i OP⑩
  - ii 無菌病室(410号室・411号室・412号室)
- ④ 風速風量換気回数測定(校正済:微風速計)
  - i すべての箇所
- ⑤ 室間差圧測定(校正済:0.1Pa微差圧計)
  - i OP(①・②・③・⑤・⑥・⑦・⑧・⑩)
  - ii 中央手術センター中央器材ホール(①・②・③・④)
  - iii 無菌病室(410号室・411号室・412号室)
  - iv 中央滅菌室(①・②)

※なお、OP①・②・⑧は感染手術指令(陰圧切替)の操作前及び操作後のそれぞれを測定すること。

- ⑥ H E P Aリーク測定(校正済:パーティクル28.3L/min)
  - i すべての箇所
- ⑦ 交換後床面除菌清拭(第4アンモニウム塩含有)

V 本件において生じた廃棄物は受注者の責任の下、すべて廃棄を行うこと。なお、廃棄物処理は廃棄物処理法に基づき分別解体及び特定建設資材の再資源化について適切な処置を行う他、地域の条件及び環境に配慮し適切に行うこと。

(3) 履行期限

令和4年1月31日

(4) 履行場所

徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番  
地方独立行政法人徳島県鳴門病院

(5) 入札方法

一般競争入札

2 入札及び開札執行の日時と場所

(1) 日時

令和3年10月14日(木曜日)午前10時00分

(2) 場所

### 3 落札者の決定方法

- (1) 地方独立行政法人徳島県鳴門病院会計規程実施規程（以下「実施規程」という。）に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内であり、仕様書等で指定する品質、機能等の基準を全て満たしている提案をした入札者のうち、最低の価格を提示した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり、著しく不相当であると認められるときは、その者を除き当該契約に係る入札を再入札とすることがある。

### 4 入札保証金及び契約保証金

- (1) 入札保証金  
免除
- (2) 契約保証金  
実施規程第36条第1項に規定するとおりとする。ただし、実施規程第39条第1項に規定するいずれかに該当する者は、契約保証金の全部又は一部を免除とする。

### 5 入札に参加する者に必要な資格

- (1) 実施規程第7条第1項に規定する徳島県の入札参加資格者名簿に登録されている者、又は同条第2項の規定によって新たに資格審査を受けて参加が認められた者であること。
- (2) 実施規程第8条の規定に該当しない者であること。
- (3) 入札しようとする調達機器等の仕様及び工事業務等に必要な資格等を証明する書類（詳細は仕様書等による。）を5の(5)に示すとおりに提出ができる者であること。
- (4) 本件入札に参加しようとする者は、5の(1)及び(3)に該当する資格を証明する書類を提出し審査の結果「適合」と認められた者であること。
- (5) 5の(4)に関する確認資料の受領期限、提出場所及び方法
  - I 受領期限  
令和3年10月12日（火曜日）午後4時必着
  - II 提出先  
9の(4)のIに示す場所
  - III 提出方法  
持参又は郵送（郵送による場合は書留郵便とし、受領期限までに必着のこと。）

### 6 入札の無効

- (1) 次の各号の一に該当する入札は無効とする。
  - I 入札者が同一事項に対し、2以上の入札をしたとき。
  - II 入札者が他人の代理人をし、又は代理人が他人の代理を兼ねたとき。
  - III 入札保証金を免除した場合を除き、その全部又は一部が納付されていないとき。
  - IV 入札に関し談合等の不正行為があったとき。
  - V 入札書に記名押印がないとき。

- VI 入札書の記載事項の確認ができないとき。
- VII 入札参加資格を有しない者が入札をしたとき。
- VIII その他契約責任者があらかじめ指定した事項に違反したとき。

## 7 入札又は開札の中止による損害に関する事項

- (1) いかなる場合においても、入札参加者もしくはその他代理人が本件に関して要した費用については、すべて当該入札参加者もしくはその代理人又は落札者となった者が負担する。

## 8 落札の無効

- (1) 落札者は、落札決定の通知を受けた後、法人が定めた期間内に契約を締結しなければならない。この期間に落札者が契約の締結をしないときは、その者の落札は効力を失うものとする。
- (2) 落札者となった者が、契約締結日までに徳島県建設工事等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けた場合、その者とは契約を締結しない。

## 9 その他の事項

### (1) 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額を契約希望金額（消費税法及び地方税法に則った消費税等は含まない。）として落札する。ただし、入札執行者は、契約金額の支払いの際上記契約希望金額に消費税等を加算した金額をもって支払う旨を、契約書に明記する。

### (2) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

### (3) 契約書の作成の要否

要

### (4) 仕様書及び入札説明書の交付

#### I 交付場所

郵便番号：772-8503

所在地：徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番

所属名：地方独立行政法人徳島県鳴門病院管財課（施設）

T E L：088-683-0011（内線番号 1385）

F A X：088-683-1860

E-mail：kanzai-2@naruto-hsp.jp

#### II 交付期間

令和3年10月6日（水曜日）から令和3年10月12日（火曜日）の土日及び国民の祝日を除く午前10時から午後4時まで。

### (5) 入札に係る質疑

#### I 質疑の問い合わせ先

所在地：徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番

所属名：地方独立行政法人徳島県鳴門病院管財課（施設）

T E L：088-683-0011（内線番号 1385）

F A X：088-683-1860

E-mail：kanzai-2@naruto-hsp.jp

様式は法人の準備したもの。

## Ⅱ 受付期間

令和3年10月6日（水曜日）から令和3年10月13日（水曜日）の土日及び国民の祝日を除く午前10時から午後4時まで。

### 【本件担当、連絡先】

住 所：〒772-8503 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番

担 当：地方独立行政法人徳島県鳴門病院事務局管財課（施設）

（入札担当：大谷、香西）

T E L：088-683-0011（内線番号 1385）

F A X：088-683-1860

E-mail：kanzai-2@naruto-hsp.jp

以上