

入札公告

次のとおり一般競争入札に付するので公告する。

令和8年1月28日

地方独立行政法人徳島県鳴門病院
理事長 住友 正幸

1 入札に付する事項

(1) 入札（業務）件名

医療ガス設備保守点検業務委託契約

(2) 業務内容

I 医療ガス設備の保守管理業者として医療法に則った点検を年1回以上実施し、報告書の提出を発注者へ行うこと。また、故障等の不具合が発生したときは即時対応を取るものとする。なお、本件対象設備及び必要最低限の点検項目は次のとおりとする。

◆供給装置

●対象設備等

- ① 予備酸素マニフォールド 1式
- ② 管気マニフォールド 1式
- ③ 窒素マニフォールド 1式
- ④ トランステューサー（酸素・空気・吸引） 1式
- ⑤ 供給源監視盤 1式
- ⑥ 圧力監視盤 1式
- ⑦ コンプレッサー5.5[kW]（空気取入口フィルター交換含む） 2台
- ⑧ メディカルフィルターユニットMFL-800（サイレンサー交換含む） 2台
- ⑨ エアードライヤー（オートドレン交換及び操作盤含む） 2台
- ⑩ 吸引ポンプ5.5[kW]（自動給水装置を含む） 2台
- ⑪ レシーバータンク1500[L]（吸引フィルター交換含む） 1基
- ⑫ 吸引フィルターMV-50G 2個

●必要最低限の点検項目

- ① マニフォールド
 - ・ケース及び機器の塗装の剥離や腐食はないか。
 - ・送気主管のシャットオフバルブに損傷異常はないか。（ガス名及び塗装区分等）
 - ・容器連結導管の両端の接続部にガス漏れはないか。
 - ・各部の固定に緩みはないか。
 - ・切替装置のレバーは円滑に動くか。
 - ・一次側及び二次側の圧力の確認。
 - ・電源装置の端子に腐食及び緩みはないか。
 - ・電装品の端子に焼損はないか。

- ・装置内にガス漏れがないか。

- ・圧力スイッチの作動圧力は正常か。

② 圧縮空気装置

- ・各種機器の固定に緩みはないか、また気密は良いか。

- ・塗装の剥離及び腐食はないか。

- ・ベルトに損傷や緩みはないか。

- ・空気取入口フィルターの目詰まりはないか。

- ・圧力調整器の圧力計の指示は正常か。

- ・安全弁の作動は正常か。

- ・自動運転用の圧力スイッチの作動範囲はよいか。

- ・コンプレッサーの性能試験。

- ・エアードライヤーのコンデンサーの清掃。

- ・エアードライヤーのオートドレンの交換。

- ・メディカルフィルターユニットの差圧は正常か。

- ・メディカルフィルターユニットのサイレンサーの交換。

- ・メディカルフィルターユニットのフィルターエレメント及び電磁弁ダイヤフラムの交換時期はよいか。

- ・トランステューサーの作動は正常か。

③ 吸引装置

- ・各種機器の固定に緩みはないか。

- ・水槽内の水量の確認。

- ・塗装の剥離及び腐食はないか。

- ・排水管の目詰まりはないか。また勾配は適當か。

- ・レシーバータンクにドレンがないか。

- ・逆止弁の作動状況はよいか。

- ・自動運転用の圧力スイッチの作動範囲はよいか。

- ・水槽内の清掃。

- ・吸引ポンプの性能試験で問題はないか。

- ・トランステューサーの作動は正常か。

④ 配管

- ・露出している部分に損傷及び支持具の緩みはないか。

- ・医療器械や運搬具が通るところの防護措置は万全か。

◆配管端末器

●対象設備等

① 酸素アウトレット 501個

② 笑気アウトレット 21個

③ 空気アウトレット 149個

④ 吸引アウトレット 501個

⑤ 窒素圧力調整器付アウトレット 10個

- ⑥ 余剰麻酔ガス排出装置 21個
- ⑦ 区域用シャットオフバルブ 45個

● 必要最低限の点検項目

- ① シャットオフバルブ
 - ・表示は正しく行われているか。（取扱方法と制御区域）
 - ・窓板の損傷はないか。
 - ・パイプの締め付け部分からのガス漏れはないか。
- ② アウトレット
 - ・キヤップ等の付属品はあるか。
 - ・ガスの固定（ガス別標識）は正常か。
 - ・ガス流量と圧力は正常か。
 - ・ガス漏れはないか。

II 受注者は、発注者が設ける医療ガス安全管理委員会に所属し、上記委員会が開催されるときは外部員として出席を行うものとする。

III 受注者は、履行場所で開催される医療ガスの取り扱いに関する安全講習会に講師として参加すること。

IV 受注者は、日中は常に連絡が取れる体制を整えているものとし、発注者から不具合の連絡があったときは翌日までに何かしらの処置を行うこと。

V 本件において受注者の帰責事由により生じた事故等については、受注者の責任及び費用等負担により対応すること。

VI 現場建物等に損傷等を与えることの無いように十分に注意し、万一損傷した場合は受注者の責任及び費用負担により補修又は復旧を行うこと。なお、上記損傷により波及した損害についても同様とする。

VII 履行場所において他の業務を実施中又は実施予定である場合は、必要に応じて各業務作業者と調整しながら本件業務を行う必要がある。

VIII 部品交換後1年間は瑕疵担保期間とし、取り扱った新品部品及び作業内容等に瑕疵が認められた場合、無償で改善対応を取るものとする。また、上記瑕疵が原因によりその他の設備機器等に不具合が発生したと明らかであるときは、当該設備機器等も受注者の責任により無償で改善対応を取るものとする。

(3) 契約期間

令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする。

(4) 履行場所

徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番

地方独立行政法人徳島県鳴門病院

(5) 入札方法

一般競争入札

2 入札及び開札執行の日時と場所

(1) 日時

令和8年2月10日（火曜日）午前10時00分

(2) 場所

徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番

地方独立行政法人徳島県鳴門病院 3階会議室

3 落札者の決定方法

地方独立行政法人徳島県鳴門病院会計規程実施規程（以下「実施規程」という。）に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内であり、仕様書等で指定する品質、機能等の基準を全て満たしている提案をした入札者のうち、最低の価格を提示した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり、著しく不適当であると認められるときは、その者を除き当該契約に係る入札を再入札とすることがある。

4 入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証金

免除

(2) 契約保証金

実施規程第36条第1項に規定するとおりとする。ただし、実施規程第39条第1項に規定するいずれかに該当する者は、契約保証金の全部又は一部を免除とする。

5 入札に参加する者に必要な資格

- (1) 実施規程第7条第1項に規定する徳島県の入札参加資格者名簿に登載されている者、又は同条第2項の規定によって新たに資格審査を受けて参加が認められた者であること。
- (2) 実施規程第8条の規定に該当しない者であること。
- (3) 入札しようとする調達機器等の仕様及び工事業務等に必要な資格等を証明する書類（詳細は仕様書等による。）を5の(5)に示すとおりに提出ができる者であること。
- (4) 本件入札に参加しようとする者は、5の(1)及び(3)に該当する資格を証明する書類を提出し審査の結果「適合」と認められた者であること。
- (5) 5の(4)に関する確認資料の受領期限、提出場所及び方法

I 受領期限

令和8年2月6日（金曜日）午後4時必着

II 提出先

9の(4)のIに示す場所

III 提出方法

持参又は郵送（郵送による場合は書留郵便とし、受領期限までに必着のこと。）

6 入札の無効

- (1) 次の各号の一に該当する入札は無効とする。

- I　入札者が同一事項に対し、2以上の入札をしたとき。
- II　入札者が他人の代理人をし、又は代理人が他人の代理を兼ねたとき。
- III　入札保証金を免除した場合を除き、その全部又は一部が納付されていないとき。
- IV　入札に関し談合等の不正行為があったとき。
- V　入札書に記名押印がないとき。
- VI　入札書の記載事項の確認ができないとき。
- VII　入札参加資格を有しない者が入札をしたとき。
- VIII　その他契約責任者があらかじめ指定した事項に違反したとき。

7　入札又は開札の中止による損害に関する事項

いかなる場合においても、入札参加者もしくはその他代理人が本件に関して要した費用については、すべて当該入札参加者もしくはその代理人又は落札者となった者が負担する。

8　落札の無効

- (1)　落札者は、落札決定の通知を受けた後、法人が定めた期間内に契約を締結しなければならない。この期間に落札者が契約の締結をしないときは、その者の落札は効力を失うものとする。
- (2)　落札者となった者が、契約締結日までに徳島県建設工事等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けた場合、その者とは契約を締結しない。

9　その他の事項

(1)　入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額を契約希望金額（消費税法及び地方税法に則った消費税等は含まない。）として落札する。ただし、入札執行者は、契約金額の支払いの際に記契約希望金額に消費税等を加算した金額をもって支払う旨を、契約書に明記する。

(2)　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

(3)　契約書の作成の要否

要

(4)　仕様書及び入札説明書の交付

I　交付場所

郵便番号：772－8503

所在地：徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番

所属名：地方独立行政法人徳島県鳴門病院施設整備企画課

T E L：088－683－0011（内線番号　1385）

F A X：088－683－1860

E-mail：shisetsu@naruto-hsp.jp

II　交付期間

令和8年1月28日（水曜日）から令和8年2月6日（金曜日）の土日及び国民の祝日を除

く午前9時から午後4時まで。

(5) 入札に係る質疑

I 質疑の問い合わせ先

所在地：徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番

所属名：地方独立行政法人徳島県鳴門病院施設整備企画課

T E L : 088-683-0011 (内線番号 1385)

F A X : 088-683-1860

E-mail : shisetsu@naruto-hsp.jp

様式は法人の準備したもの。

II 受付期間

令和8年1月28日（水曜日）から令和8年2月6日（金曜日）の土日及び国民の祝日を除く午前9時から午後4時まで。

【本件担当、連絡先】

住 所 : 〒772-8503 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番

担 当 : 地方独立行政法人徳島県鳴門病院事務局施設整備企画課

(入札担当：中野、大谷)

T E L : 088-683-0011 (内線番号 1385)

F A X : 088-683-1860

E-mail : shisetsu@naruto-hsp.jp

以上